



230 V AC  
HV-2.3

NYM-I 3x2,5

J-Y(S)Y 2x2x0,6

NYM-I 5x2,5  
NYM-I 5x2,5

J-Y(S)Y 4x2x0,6

J-Y(S)Y 2x2x0,6

J-Y(S)Y 2x2x0,6

**RWVA**  
**Zentrale**  
Geräteraum 1

Rauchmelder 1 Rauchmelder 2 Rauchmelder 3 Rauchmelder 4 Rauchmelder 5 Rauchmelder 6

Antrieb 1 Antrieb 2 Antrieb 3 Antrieb 4

Antrieb 5 Antrieb 6

M1 M2 M3 M4

M5 M6

Hauptbedienstelle

Lüftungstaster

Regensensor

RS

**INGENIEURBÜRO FÜR ELEKTROTECHNIK SCHAU**  
Dr. Ing. (FH) Ingrid Schaud  
 92039 Straßberg  
 92039 Straßberg 198  
 92039 Straßberg  
 Telefon: 039208 181011 Fax: 039208 181198

INDEX:	DATUM:	ÄNDERUNG:	GEÄNDERT:

**Elektroanlage Sanierung Innenbereich Turnhalle**  
**Keule**  
 Zaunröder Straße 5  
 99713 Heilbedendorf

Gemeinde Heilbedendorf  
 Unstrut-Hainich-Kreis  
 Raseweg 5  
 99713 Heilbedendorf

Bauherr  
 Gemeinde Heilbedendorf  
 Unstrut-Hainich-Kreis  
 Raseweg 5  
 99713 Heilbedendorf

Auftraggeber  
 Architekt

Fachplaner/ Elektro  
**AUSFÜHRUNGSPLANUNG**  
 ELT-AP-SC-00-01

**Übersichtsschema**  
**RWA Verkabelungsschema**  
 27.03.2023

Zählungsnummer	Index
ohne	
Kurzbezeichnung	Geschäftsbereich
27.03.2023	gerichte
Erstellungsdatum	Schaubild
	Schaubild
	Team